

TransAgent Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Csoltó Ákos
Budapest
Pf.: 131.
1255

ELMŰ Hálózati Kft.

Hálózat csatlakozási osztály
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Levelezési cím: 1393 Budapest 62. Pf. 511.
Iktatószám: HCSO/192-01/2017
Sepland azonosító: IF-1234
Kapcsolattartó: Kiss András
Telefonszám: +36 1 238 1671
Fax: +36 1 238 2815
E-mail: andras.kiss@elmu.hu

Tárgy: Budai Irgalmasrendi Kórház, Patológia épület bontása

Tisztelt Csoltó Ákos Úr!

Kérésüknek megfelelően, ezúton írásban megküldjük a Patológiai épület bontására vonatkozó kérésünket.

A szóban forgó, 41664/10 jelű transzformátor állomásunknak helyet adó, Patológiai épület bontását csak olyan mértékben legyenek szívesek elvégezni, ami mellett garantálni tudják állomásunk folyamatos és biztonságos üzemelését. A helyiség statikai biztonsága mellett, a helyiség beázásának elkerülését is kérjük biztosítani. Tájékoztatjuk, hogy a bontás során kialakuló por miatti szennyeződés, a gravitációs elvű szellőzés miatt közvetlenül bejuthat az állomásunkba, ami ott lerakódva zárlatot okozhat!


Felhívjuk figyelmüket, hogy az esetlegesen bontás közben kialakuló veszélyhelyzetért (közvetlen baleset vagy a kórház villamosenergia-ellátásának tartós megszakadása miatti) nem tudjuk vállalni a felelősséget, ezért ennek a kockázatnak az elkerülését kérjük!

A szóban forgó állomásban 10kV és 0,4kV-os berendezések üzemelnek, amik közvetlen életveszélyes helyzetet tudnak kialakítani a bontás vagy a helyiség beázása során, ezért ilyen helyzet kialakulását mindenképp el kell kerülni.

Kérjük, hogy a fentebb részletezett kockázatokkal járó beavatkozásokat legyenek szívesek átütemezni az állomás áthelyezését követő időpontra!

Budapest, 2017. január 19.

Üdvözlettel,


Magyar Lajos
osztályvezető


Kiss András
hálózati stratégiai irányító